

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Zębowice : [www.zebowice.pl](http://www.zebowice.pl) ,  
[www.zebowice.biuletyn.info.pl](http://www.zebowice.biuletyn.info.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

### **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 365598 - 2014 z dnia 05.11.2014r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający na podstawie postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - 6 SIWZ udziela wyjaśnienia :

1. Czy w przypadku wykonania drenażu bądź studni rozsączającej zgodnie z projektem, Zamawiający zwalnia wykonawcę od odpowiedzialności za niewłaściwą pracę rozsączania w okresie gwarancji ?

Odp.

Tak.

2. Czy Zamawiający dopuszcza równoważne systemy rozsączania w postaci tuneli i skrzynek magazynująco – rozsączających ?

Odp.

Zamawiający w rozdziale IV pkt. 3 SIWZ dopuszcza równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem:

- a) że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
- b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej.

Wykonawca składający ofertę opartą na rozwiązaniach równoważnych będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaprojektowanych.

W przypadku zastosowania równoważnych rozwiązań systemu rozsączania przy użyciu skrzynek m-r. lub tuneli wykonawca musi przewidzieć, że zbiornik rozsączający zbudowany ze skrzynek lub tuneli należy owinąć geowłókniną zapobiegającą zamulaniu zbiornika. Ponadto przed doprowadzeniem wody do układu rozsączającego należy ją przefiltrować przy pomocy specjalnych studni czyszczących.

3. Czy referencje mają polegać na udokumentowaniu wykonania wyłącznie identycznych, jak w niniejszym zamówieniu typów oczyszczalni ?

Odp.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:



- a) budowie lub przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków,  
albo  
b) budowie min. 50 kompletów przydomowych oczyszczalni ścieków,  
o wartości każdej wykonanej roboty (a, b) min. 500 000 zł brutto.

W pierwszym przypadku chodzi o oczyszczalnię ścieków nie będącą przydomową, a w drugim wykonanie min. 50 przydomowych oczyszczalni ścieków.

4. Czy potwierdzeniem dla Zamawiającego zgodności wykonania oczyszczalni z normą PN EN 12566-3+A1:2009 będzie przedłożenie w ofercie aprobaty technicznej oraz raportu z badań efektywności oczyszczania wystawionych przez jednostkę notyfikowaną dla technologii oraz raporty z trwałości, szczelności i wytrzymałości dla zbiorników betonowych ?

Odp.

Tak.

5. Czy w związku z przyjętym kryterium oceny ofert „okres gwarancji” Zamawiający będzie żądał od oferentów kosztów eksploatacyjnych oferowanych urządzeń ( tj. energochłonności, kosztów części zamiennych, kosztów monitoringu ) i czy zastosuje Zamawiający do oceny ofert kryterium „kosztów eksploatacji” ?

Odp.

Nie. Zamawiający świadomie ustanowił kryterium „Okresu gwarancji” mając na względzie odpowiednio dłuższy okres odpowiedzialności wykonawcy za zamontowane urządzenia, poprawność technologii ( uzyskanie wymaganych parametrów oczyszczania ) i należyte funkcjonowanie wybudowanych oczyszczalni ścieków. Inne kryterium nie przewiduje się do oceny ofert.


6. Prosimy o precyzyjne określenie wielkości zamawianych oczyszczalni ścieków. W załączonym przez Zamawiającego zestawieniu liczby osób i zużycia wody dla posesji objętych zamówieniem publicznym, są zbyt wielkie rozbieżności pomiędzy dobowym zużyciem wody, a liczbą osób. W związku z powyższym, którymi kryteriami należy w rozumieniu Zamawiającego określić wielkość oczyszczalni, czy: dobowym zużyciem wody, liczbą zameldowanych czy zamieszkujących osób.

Odp.

Zestawienie oczyszczalni z podziałem na RLM w załączeniu.

Dodatkowo wyjaśniam, że Polska, jako kraj członkowski UE jest zobowiązana do zaimplementowania przepisów nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2014/24/UE z dnia 26.02.2014r w terminie 24 miesięcy od dnia jej wejścia w życie ( art. 90 ust. 1 Dyrektywy WE/24/2014.

Wójt Gminy Zębówice  
Waldemar Czaja



Załącznik :

Zestawienie oczyszczalni ścieków z podziałem na RLM.

Załącznik do odpowiedzi  
z dnia 12.11.2014r

**Zestawienie oczyszczalni ścieków z podziałem na RLM**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa miejscowości</b>	<b>Ilość oczyszczalni dla RLM - 6</b>	<b>Ilość oczyszczalni dla RLM - 12</b>
<b>1</b>	<b>Kadłub Wolny</b>	<b>20</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Łąka</b>	<b>36</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Siedliska</b>	<b>20</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Radawie</b>	<b>15</b>	<b>-----</b>
<b>5</b>	<b>Prusków</b>	<b>20</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Zębowice</b>	<b>27</b>	<b>3</b>
<b>7</b>	<b>Knieja</b>	<b>48</b>	<b>4</b>
	<b>Razem &gt;</b>	<b>186</b>	<b>17</b>

