

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Zębowice : [www.zebowice.pl](http://www.zebowice.pl) ,  
[www.zebowice.biuletyn.info.pl](http://www.zebowice.biuletyn.info.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

### **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 259202 - 2014 z dnia 04.08.2014r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający na podstawie postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - 6 SIWZ udziela wyjaśnienia :

1. Czy Zamawiający odrzuci/nie dopuści ofertę, która zawierać będzie budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków pracujących w innej technologii niż opisana w SIWZ oraz w zmianach jej treści, ale spełniającą wymagania normy PN-EN 12566-3+A1:2009 ?

Odp.

Zamawiający wymaga aby oferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniały wymagania zarówno w zakresie technologii, jak i cyt. Normy.

2. Czy Zamawiający dopuści ofertę zawierającą POŚ pracujące w technologii niskoobciążonego osadu czynnego ze złożem zanurzonym, tj. wg. jedynej oceny (jak na razie) neutralnej grupy fachowców (ATV-Niemcy) oceniającej jakość pracy przeróżnych technologii POŚ - najskuteczniejszych przydomowych oczyszczalni ścieków ? Nadmieniamy, że chodzi wyłącznie o oczyszczalnie spełniające wszystkie wymagania postawione w PN-EN 12566-3+A1:2009 co jest poparte pełnym raportem z badań.

Odp.

Odpowiedź w pyt. 1

3. Czy Zamawiający nie posiada obaw, że treść SIWZ ww. postępowania oraz dokonane później zmiany jej treści nie godzą w zapisy Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz Ustawy o Uczciwej Konkurencji ?

Odp.

Zamawiający wymaga aby wykonawcy złożyli oferty w technologii biologicznego złoża tarczowego, a nie wymaga złożenia oferty ze wskazaniem na konkretnego wykonawcę. W technologii opisanej w SIWZ jest wielu producentów produkujących przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wójt Gminy Zębowice  
Waldemar Czaja